



Nr.79801/20.10.2017

STAREA ACTUALIZATA A SISTEMULUI DE TERMIFICARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

FURNIZOR	ELCEN				CET Grivița	CPL RADET	CET Energo	TOTAL
	CTE Grozăvești	CTE Vest	CTE Sud	CTE Progresu				
PARAMETRII (ora 6 ⁰⁰)								
Temp ext [°C]	11							
Viteza vânt [m/s]	4							
Temperatura tur primar solicitată [°C]	-	78÷83	78÷83	78÷83	78÷83	78÷83	78÷83	
Temperatura tur primar livrată [°C]	-	83	82	80	80	79	81	
Δp solicitat [mCA]	-	15	23	14	16	14	16	
Δp livrat [mCA]	-	16	23	14	16	14	16	
Debit CET [t/h]	-	2200	4800	2600	505	337	300	
Temperatura tur secundar solicitată [°C]	38							
Temperatura tur secundar realizată [°C]	-	38	38	38	38	38	38	
Temp apă caldă necesar [°C]	55 ± 5°C							
Temp apă caldă realizat [°C]	-	55	55	55	55	55	55	
Debit apa adaos [t/h]	220	500	520	390	-	12	50	1692
Avarii rețea primară, secundară	Înteruperile accidentale sunt postate pe site-ul RADET: www.radet.ro la secțiunea avarii							

Nota: Δp livrat [mCA] reprezintă diferența dintre presiune tur plecare din CET și presiune retur intrare CET.

Δp solicitat [mCA] reprezintă diferență dintre presiune tur/retur conform notelor telefonice de comandă.

Livrarea unui Δp mai mic decât cel solicitat conduce la nealimentarea echilibrată a consumatorilor.

Debitul vehiculat este variabil în funcție de zona de alimentare, de presiunea de lucru, avariile în curs de execuție, etc.

**Sef Birou Monitorizare Activitate
 Feldioara POPESCU**

ADMINISTRATOR SPECIAL - BIROUL MONITORIZARE ACTIVITATE

ÎNTOCMIT: Raluca Constantin-Bichescu

FUNCȚIA: economist

DATA: 20.10.2017

TELEFON: 0372 148 000 int.106