



Nr.48787/17.07.2018

STAREA ACTUALIZATĂ A SISTEMULUI DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

FURNIZOR	ELCEN				CET Grivița	CPL RADET	CET Energo Vest	TOTAL
	CTE Sud	CTE Progresu	CTE Grozăvești	CTE Vest				
PARAMETRII (ora 6 ⁰⁰)								
Temp ext [°C]	18							
Temperatura tur primar solicitată [°C]	-	80	-	80÷84	80	80	80	
Temperatura tur primar livrată [°C]	-	82	-	84	69	81	80	
Debit CET [t/h]	-	1900	-	1100	650	286	450	
Temp apă caldă necesar [°C]	55 ± 5°C							
Temp apă caldă realizat [°C]	-	55	-	55	55	55	55	
Debit apa adaos [t/h]	-	550	300	350	-	32	160	1392
Avarii rețea primară, secundară	Întreruperile accidentale sunt postate pe site-ul RADET: www.radet.ro la secțiunile avarii, lucrări programate, funcționare sub parametri.							

Notă: Debitul vehiculat este variabil în funcție de zona de alimentare, de presiunea de lucru, avariile în curs de execuție, etc...

Serviciul Secretariat General

ADMINISTRATOR SPECIAL -SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL

ÎNTOCMIT: Mădălina Smaranda

FUNCȚIA: inginer

DATA: 7/17/2018

TELEFON: 0372 148 000 int.106



FURNIZAREA SERVICIULUI DE TERMIFICARE LA DATA DE 16.07.2018

Continuitate serviciu

număr total blocuri alimentate cu energie termică:	8,621	
număr blocuri oprite pe diferite intervale:	338	96.08 %

Grad funcționare

număr PT/CT/MT funcționale:	1,006	
număr PT/CT/MT cu funcționare deficitară:	0	100.00 %

Serviciul Secretariat General

ADMINISTRATOR SPECIAL -SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL

ÎNTOCMIT: Mădălina Smaranda

FUNCȚIA: inginer

DATA: 7/17/2018

TELEFON: 0372 148 000 int.106