



Nr. 35763/23.05.2018

STAREA ACTUALIZATĂ A SISTEMULUI DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

FURNIZOR	ELCEN				CET Grivița	CPL RADET	CET Energo	TOTAL
	CTE Grozăvești	CTE Vest	CTE Sud	CTE Progresu				
PARAMETRII (ora 6 ⁰⁰)								
Temp ext [°C]	13							
Temperatura tur primar solicitată [°C]	-	80÷84	80÷84	-	80	80	80	
Temperatura tur primar livrată [°C]	-	85	81	-	80	80	81	
Debit CET [t/h]	-	1500	5000	-	440	335	417	
Temp apă caldă necesar [°C]	55 ± 5°C							
Temp apă caldă realizat [°C]	-	55	55	-	55	55	55	
Debit apa adaos [t/h]	210	470	490	-	-	57	100	1327
Avarii rețea primară, secundară	Întreruperile accidentale sunt postate pe site-ul RADET: www.radet.ro la secțiunile avarii, lucrări programate, funcționare sub parametri.							

Notă: Debitul vehiculat este variabil în funcție de zona de alimentare, de presiunea de lucru, avariile în curs de execuție, etc...

Biroul Monitorizare Activitate



FURNIZAREA SERVICIULUI DE TERMIFICARE LA DATA DE 22.05.2018

Continuitate serviciu

număr total blocuri alimentate cu energie termică:	8,621	
număr blocuri oprite pe diferite intervale:	435	94.95 %

Grad funcționare

număr PT/CT/MT funcționale:	1,006	
număr PT/CT/MT cu funcționare deficitară:	5	99.50 %

Biroul Monitorizare Activitate