



Nr.70507/15.10.2018

STAREA ACTUALIZATĂ A SISTEMULUI DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

FURNIZOR	ELCEN				CET Grivița	CPL RADET	CET Energo Vest	TOTAL
	CTE Sud	CTE Progresu	CTE Grozăvești	CTE Vest				
PARAMETRII (ora 6 ⁰⁰)								
Temp ext [°C]	12.1							
Temperatura tur primar solicitată [°C]	80÷85	80÷85	80÷85	80÷85	80	80	80	
Temperatura tur primar livrată [°C]	82	-	-	85	82	84	80	
Debit CET [t/h]	5550	-	-	1200	540	319	424	
Temp apă caldă necesar [°C]	55 ± 5°C							
Temp apă caldă realizat [°C]	55	55	55	55	55	55	55	
Debit apa adaos [t/h]	390	405	-	420	-	60	130	1405
Avarii rețea primară, secundară	Întreruperile accidentale sunt postate pe site-ul RADET: www.radet.ro la secțiunile avarii, lucrări programate, funcționare sub parametri.							

Notă: Debitul vehiculat este variabil în funcție de zona de alimentare, de presiunea de lucru, avariile în curs de execuție, etc...

Serviciul Secretariat General

ADMINISTRATOR SPECIAL -SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL

ÎNTOCMIT: Mădălina Smaranda

FUNCȚIA: inginer

DATA: 10/15/2018

TELEFON: 0372 148 000 int.106



FURNIZAREA SERVICIULUI DE TERMIFICARE LA DATA DE 14.10.2018

Continuitate serviciu

număr total blocuri alimentate cu energie termică:	8,621	
număr blocuri oprite pe diferite intervale:	3	99.97 %

Grad funcționare

număr PT/CT/MT funcționale:	1,006	
număr PT/CT/MT cu funcționare deficitară:	0	100.00 %

Serviciul Secretariat General