

REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREȘTI  
 ÎN INSOLVENȚĂ • IN INSOLVENCY • EN PROCEDURE COLLECTIVE

Adresa: Str. Cavaliilor Vecini nr. 15, sector 3, București, Cod C30251  
 Telefon: 0372.148.000 (centrală), Fax: 021.312.30.18; Secțiunea avarii și calitatea agent termic: 021.9442 (taif romna)  
 Informații generale: TEL: VERB E 0800 820 002 (apel gratuit); Informații generale, înscrieri auctiune: 0372.148.022; C21.314.57.69 (taif romna)  
 Nr. R.C.: J40/165/1991; Cod fiscal RD351218; Cont RO87 RNCB0074006423030001; RO55 LNCB0074006423030092 - BCR - Filială Sector 3  
 E-mail: reatii@radet.ro, registratura@radet.ro, www.radet.ro



Nr. 3407/16.01.2019

STAREA ACTUALIZATĂ A SISTEMULUI DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

FURNIZOR	ELCEN				CET Grivița	CPL RADET	CET Energo Vest	TOTAL
	CTE Sud	CTE Progresu	CTE Grozăvești	CTE Vest				
PARAMETRII (ora 6 <sup>00</sup> )								
Temp ext [°C]	-7							
Viteza vânt [m/s]	8							
Temperatura tur primar solicitată [°C]	96÷99	96÷99	96÷99	96÷99	96÷99	96÷99	96÷99	
PARAMETRII (ora 6.00)	99	99	98	99	94	102	99	
Δp solicitat [mCA]	30	26	17	23	12	19	28	
Δp livrat [mCA]	26	26	14	15	12	19	28	
Debit CET [t/h]	8 100	5 400	3 400	3 000	420	636	440	
Temp apă caldă necesar [°C]	55 ± 5°C							
Temp apă caldă realizat [°C]	55	55	55	55	-	55	55	
Debit apa daos [t/h]	780	500	480	410	-	59	90	2 319
Avarii rețea primară, secundară	Întreruperile accidentale sunt postate pe site-ul RADET: <a href="http://www.radet.ro">www.radet.ro</a> la secțiunile avarii, lucrări programate, funcționare sub parametri.							

Nota: Δp livrat [mCA] reprezintă diferența dintre presiune tur plecare din CET și presiune retur intrare CET.

Δp solicitat [mCA] reprezintă diferență dintre presiune tur/retur conform notelor telefonice de comandă.

Livrarea unui Δp mai mic decât cel solicitat conduce la nealimentarea echilibrată a consumatorilor.

Debitul vehiculat este variabil în funcție de zona de alimentare, de presiunea de lucru, avariile în curs de execuție, etc.

## FURNIZAREA SERVICIULUI DE TERMIFICARE LA DATA DE 15.01.2019

### Continuitate serviciu

număr total blocuri alimentate cu energie termică:	8 621	
număr blocuri oprite pe diferite intervale:	234	97,29 %

### Grad funcționare

număr PT/CT/MT funcționale:	1 006	
număr PT/CT/MT cu funcționare deficitară:	0	100,00 %

Serviciul Secretariat General